



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
MŰSZAKI FELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Ikt.szám: 2/1364-01/30000/2006.

Üi: Altnöder Béla

Ü.intézőjük: Emhő Botond

Budapest, 2006. április 3.

Tárgy: Határozat

T.Cím által behozott Anjos SA gyártmányú ISOLA tip. nyílászáróra szerelhető léghevítő elemeket – melyek nyílt égésterű gázkészülékek légutánpótlásának szabályzott biztosítására alkalmazhatók - az alább felsorolt főbb műszaki adatokkal:

Gyártó: Anjos SA F-01230 TORCIEN /Francia/

Típus: ISOLA 2.22 ISOLA 2.30 ISOLA 2.45 ISOLA 2-30RA ISOLA 2.45 RA

Névl. térfog.áram

20 Pa-on /m ³ /h/	22	30	45	30	45
------------------------------	----	----	----	----	----

Átl.hang.

csillapítás

dnew /Ctr/, dB	39	39	37	41	39
----------------	----	----	----	----	----

Az ISOLA elemek hangcsillapító betéttel is el vannak látva.

Az „RA” kivitel: akusztikus kiegészítő talapzattal ellátott.

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból –

JÓ V Á H A G Y O M

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

Előírom: 1. A légbevezető elemeket el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal”

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak /1253. Bpest, 13. Pf: 73./ kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 129/2005. /XII.29./ GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni. Az eljárás díját 32.000,-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára befizetni.

INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció, valamint az AFAQ AFNOR mint bejelentett szervezet megbízásából a CSTB mint meghatalmazott szervezet által kiadott 01/01-E-01-05 sz. 2005. XII.12-én kiadott minősítő irata.

A határozatomat a 297/2005. /XII.23./ Korm. Rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.



dr. Barabás László
igazgató

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 83.

Postacím: 1081 Budapest Köztársaság tér 7.

☎ 210-03-46; ☎ 303-61-45; mbfbp@axclero.hu www.mkch.hu